



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08
Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugrpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска,
426072, г. Ижевск, ул. Ленина, 111 телефон 66-45-17,
e-mail: indgpn@mail.ru

г. Ижевск

«28» декабря 2018 г.

Предписание № 19/82/1/1-4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №147»,
заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №147»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения №19/82 от «05» декабря 2018 г., выданного заместителем главного
государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Савенковым Юрием
Валерьевичем ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 10 ч. 00 по 12 ч. 30 мин. «11» декабря 2018 г., с 09 ч. 00 по 09 ч. 30 мин.
«28» декабря 2018 г. проведена **внеплановая** выездная проверка объекта(ов) защиты
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №147»
(юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 39а),
осуществляющего свою деятельность по адресу(ам): Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Дзержинского, 39а.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному
надзору Смольянинова Екатерина Александровна

совместно с: заведующим Лебедевой Надеждой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и кон- кретного места выявленно- го нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного доку- мента по пожарной безо- пасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок уstra- нения на- рушения тре- бования по- жарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
г. Ижевск, ул. Дзержинского, 39а				
19/82 /1/1-1	В помещении здания дошко- льного образовательного учреждения допускается при- менение декоративно-	Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134.	01.11.2019	

	отделочного материала стен (обои) с неизвестным классом пожарной опасности (кабинет старшего воспитателя, кабинет физкультурного рабочего, кабинет заведующего). Сертификат на примененный материал не представлен.			
19/82 /1/1-2	В помещении здания дошкольного образовательного учреждения допускается применение декоративно-отделочного материала для потолка с неизвестным классом пожарной опасности (кабинет физкультурного работника). Сертификат на примененный материал не представлен.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134.	01.11.2019	
19/82 /1/1-3	Отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пищеблок).	п. 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).	01.11.2019	
19/82 /1/1-4	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (кабинет учебного пособия).	п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.).	01.11.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга-

лов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору Смольянинова Е.А.
(должность фамилия, инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Заведующий
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» 12 2018 г.

(подпись)

Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99