



426039, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 39а тел: (3412) 44-37-77 ИНН 1833022603 / КПП 184001001

e-mail: detsad147@gmail.com

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЙ УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В МБДОУ№

С 11.12.2018 по 28.12.2018 была проведена проверка МБДОУ№147 на основании предписания №19/82/1/1-4 от 28.12.2018 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№	Нарушения	Срок исполнения	Ответственное лицо	Срок исполнения по плану
1	Отсутствует предусмотренная проектной документацией дверь, препятствующая распространению опасных фактов пожара на путях эвакуации (пищеблок)	01.11.2019	Лебедева Н.А	выполнено
2	Отсутствие на дверях помещения складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кабинет учебных пособий)	01.11.2019	Лебедева Н.А.	выполнено
3	Применение декоративно отделочного материала для потолка(кабинет физкультурного работника)	01.11.2019	Лебедева Н.А	выполнено
	Применение декоративно отделочного материала для стен (обои) кабинет заведующего, старшего воспитателя)	01.11.2019	Лебедева Н.А	выполнено

Заведующий МБДОУ№147

Н.А.Лебедева